Подписано
цифровой
подписью:
Капустина Людмила
Борисовна

Руководителю
Управления Федеральной Службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю
Советнику государственной службы
Российской Федерации 2 класса
М.А. Потемкиной

Уважаемая Мария Александровна.

13 июля 2021 года на основании распоряжения № 373р-03-2021 от 11.06.2021 заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в отношении МБОУ лицея № 4 г. Краснодара была проведена внеплановая выездная проверка выполнения обязательных требований санитарного законодательства.

По результатам проверки было выдано предписание № 166п-03-2021 об устранении выявленных нарушений. Экземпляр акта проверки и предписания получен мною, Капустиной Л.Б., директором МБОУ лицея № 4.

Предписание обязывает МБОУ лицей № 4 г. Краснодара в срок до 27.08.2021 устранить нарушения: п.2.8,9, п.2.4.11, п. 2.5.3, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, т.6,18 СанПиН 1.2.3685-21; п.2.13 СП 2.3/2.4.3590-20:

- В игровых помещениях лагеря №8,9 в обеденном зале столовой имеются перегоревшие лампы;
- В кабинах туалетов для мальчиков отсутствуют мусорные ведра, не оборудованы держатели для туалетной бумаги;
- Потолок в помещении процедурного кабинета с нарушенной целостностью гигиенического покрытия (местами потрескалась штукатурка и окраска);
- В мучном цехе жарочный 3-х секционный шкаф изношен, дверцы самостоятельно не закрываются, приготовление кулинарных 11 и Ш блюд допускается в алюминиевой посуде;
- В мясо-рыбном цехе для производства необходимого ассортимента блюд из мясного (рыбного) фарша отсутствует фаршемешалка;
- В зоне моечной столовой и кухонной посуды не оборудована локальная вытяжная вентиляция над моечными ваннами для мытья кухонной и столовой посуды.

Администрацией лицея были проведены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

- В игровых помещениях лагеря №8,9 в обеденном зале столовой заменены все перегоревшие лампы (фото № 1,2)
- Кабины туалетов для мальчиков оснащены мусорными ведрами, оборудованы держатели для туалетной бумаги;
- (фото № 2,3).
- Произведен косметический ремонт процедурного кабинета (фото № 4)

- Подготовлено письмо о передвижке имеющихся средств для приобретения жарочного 3-х секционный шкафа о фаршемешалки.
- Подготовлена необходимая документация для разработки ПСД для установки локальной вытяжной вентиляции над моечными ваннами для мытья кухонной и столовой посуды и посудомоечной машины.

Директор МБОУ лицея № 4 Л.Б.Капустина